

Boletin

Red	RED -VARA DE REY -CU-
Punto de muestreo	PM-FUENTE CALLE BALSAS-VARA DE REY-CU-
Municipio	VARA DE REY
Zona abastecimiento	VARA DE REY
Fecha de toma	07/05/2025 08:45
Tipo de Boletin	Autocontrol
Tipo de analisis	Análisis completo
Laboratorio/s	LABAQUA ALICANTE
Calificacion de la muestra	AGUA APTA PARA EL CONSUMO
Recomendaciones	
Incidencias manuales	

Parametros Obligatorios

Denominación	Valor cuantitativo	Unidad
Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) CAS: 355-46-4	0.00	µg/L
Ácido perfluorononanoico PFNA CAS 375-95-1	0.00	µg/L
Ácido perfluorooctanoico PFOA CAS 335-67-1	0.00	µg/L
Ácido perfluorooctanosulfónico PFOS CAS 1763-23-1	0.00	µg/L
Acrilamida (CAS 79-06-01)	0.00	µg/L
Aluminio	0	µg/L
Amonio	0.00	mg/L

Antimonio	0	µg/L
Arsénico	0	µg/L
Bacterias coliformes	0	UFC/100 ml
Benceno (CAS 71-43-2)	0.0	µg/L
Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8)	0.000	µg/L
Bisfenol a (CAS 80-05-7)	0.0	µg/L
Boro	0.0	mg/L
Bromato	0	µg/L
Cadmio	0.0	µg/L
Cianuro total	0	µg/L
Clorato	0.00	mg/L
Clorito	0.00	mg/L
Cloro combinado residual	0.0	mg/L
Cloro libre residual	0.2	mg/L
Cloruro	35	mg/L
Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4)	0.00	µg/L
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	0	UFC/100 ml
Cobre	0.0	mg/L
Colifagos somáticos	0	UFP/100 ml
Color	0	mg Pt-Co/L
Conductividad	1013	µS/cm a 20°C
Cromo total	0	µg/L
Enterococo	0	UFC/100 ml
Epíclorhidrina (CAS 106-89-8)	0.00	µg/L
Escherichia coli	0	UFC/100 ml
Fluoruro	0.3	mg/L
Hierro	0	µg/L
Índice de Langelier	0.9	Unidades pH
Manganeso	0	µg/L
Mercurio	0.0	µg/L
Níquel	0	µg/L
Nitrato	50	mg/L
Nitritos	0.00	mg/L
Olor	1	In. Dil.
PH	7.9	Unidades pH
Plomo	0.0	µg/L
Recuento de colonias a 22°C	1	UFC/1 ml
Sabor	1	In. Dil.
Selenio	0	µg/L
Sodio	14	mg/L
Sulfato	293	mg/L
Suma total Plaguicidas		µg/L
Suma 2 Tricloroetano + Tetracloroetano	0	µg/L
Suma 4 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA)	0.00	µg/L
Suma 4 Trihalometanos (THM)	5	µg/L
Suma 5 AHAs	0	µg/L
Turbidez	0.0	UNF
Uranio	3	µg/L
1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2)	0.0	µg/L
Carbono Orgánico total	0.9	mg/L
Oxidabilidad	0.0	mg O ₂ /L

Parametros opcionales

<i>Denominación</i>	<i>Valor cuantitativo</i>	<i>Unidad</i>
PLA: NA_Heptacloro_76-44-8	0.00	µg/L
PLA: NA_Clorpirifos (clorpirifos etil)_2921-88-2	0.00	µg/L
PLA: A_Pendimetalina_40487-42-1	0.00	µg/L
PLA: NA_Carbofenotion_786-19-6	0.00	µg/L
PLA: A_Pirimifos metil_29232-93-7	0.00	µg/L
PLA: NA_Etion_563-12-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Triadimefon_43121-43-3	0.00	µg/L
PLA: NA_HCH gamma o LINDANO_58-89-9	0.00	µg/L
I: Temperatura agua fría	22.70	°C
PLA: NA_Diazinon_333-41-5	0.00	µg/L
Benzo(b)fluoranteno CAS 205-99-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Clorpirifos metil_5598-13-0	0.00	µg/L
PLA: NA_Cianofenfos_13067-93-1	0.00	µg/L
Calcio	135	mg/L
PLA: NA_Endrin_72-20-8	0.00	µg/L
Ácido monobromoacético CAS 79-08-3	0	µg/L
PLA: NA_Terbutrina_886-50-0	0.00	µg/L
PLA: NA_Coumafos_56-72-4	0.00	µg/L
PLA: NA_Dicofol_115-32-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Metidation_950-37-8	0.00	µg/L
Tetracloroeteno CAS 127-18-4	0.000	µg/L
Ácido dibromoacético CAS 631-64-1	0	µg/L
ISO: HCH beta o beta-BHC_319-85-7	0.00	µg/L
PLA: NA_Dieldrin_60-57-1	0.00	µg/L
MET: Endosulfan sulfato_1031-07-8	0.00	µg/L
PLA: NA_Tetraclorvinfos o Stirofos_22248-79-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Cianazina_21725-46-2	0.00	µg/L
MET: Oxiclordano_27304-13-8	0.00	µg/L
Dibromoclorometano CAS 124-48-1	1	µg/L
Benzo(k)fluoranteno CAS 207-08-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Disulfoton (Thiodemeton)_298-04-4	0.00	µg/L
Tricloroeteno CAS 79-01-6	0.000	µg/L
MET: DDD, p,p' (p,p'-TDE o Rothane)_72-54-8	0.00	µg/L
I: Bicarbonato	264.100	mg/L
Cloroformo CAS 67-66-3	0	µg/L
PLA: NA_Simazina_122-34-9	0.00	µg/L
ISO: HCH alfa o alfa-BHC_319-84-6	0.00	µg/L
ISO: Endosulfan beta_33213-65-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Aldrin_309-00-2	0.00	µg/L
Ácido tricloroacético CAS 76-03-9	0	µg/L
MET: DDE, p,p' _72-55-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Fosalone_2310-17-0	0.00	µg/L
PLA: NA_Alaclor_15972-60-8	0.00	µg/L
ISO: Clordano cis_5103-71-9	0.00	µg/L
PLA: NA_Triazofos_24017-47-8	0.00	µg/L
PLA: A_Malation_121-75-5	0.00	µg/L
PLA: A_Terbutilazina_5915-41-3	0.00	µg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno CAS 193-39-5	0.00	µg/L
MET: NA_Heptacloro epoxido_1024-57-3	0.00	µg/L
Ácido dicloroacético CAS 79-43-6	0	µg/L
ISO: Endosulfan alfa_959-98-8	0.00	µg/L
PLA: NA_Fention (MPP o mercaptophos)_55-38-9	0.00	µg/L

ISO: DDT, o,p´_789-02-6	0.00	µg/L
Bromoformo CAS 75-25-2	3	µg/L
PLA: NA_Clorotalonil o clortalonil_1897-45-6	0.00	µg/L
PLA: NA_Carbaril_63-25-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Prometrina_7287-19-6	0.00	µg/L
I: Carbonato	0.000	mg/L
PLA: NA_Fenitrothion_122-14-5	0.00	µg/L
Benzo(ghi)perileno CAS 191-24-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Hexaclorobenceno o HCB_118-74-1	0.00	µg/L
Ácido monocloroacético CAS 79-11-8	0	µg/L
ISO: Clordano trans_5103-74-2	0.00	µg/L
PLA: NA_Atrazina_1912-24-9	0.00	µg/L
ISO: DDT, p,p´ (Clófenotane o Diclophane)_50-29-3	0.00	µg/L
Bromodiclorometano CAS 75-27-4	0	µg/L