Ayuntamiento VILLANUEVA DEL CAMPO
Plaza España, 1. 49100-Villanueva del Campo (Zamora). Tfno.980666009

COMUNICACIÓN MUNICIPAL

"SABOTAJE"

EN LA PLANTA INTEGRADA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (DEPÓSITO DE AGUA)

EN LA NOCHE DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE (sobrepasadas las 23:15 horas del día 7) SE HA DETECTADO UNA INTRUSIÓN EN EL RECINTO DE LA PLANTA Y LA APERTURA DE UNA VÁLVULA DE EVACUACION DEL DEPÓSITO AÉREO, QUE CON EL TRANSCURRIR DE LAS HORAS PROVOCÓ SU VACIAMIENTO **OCASIONANDO, HACIA LAS 14:00 HORAS DEL DIA 8, QUE EL SUSMINISTRO DE AGUA POTABLE SE VIERA AFECTADO** SIN LLEGAR A UNA INTERRUPCIÓN TOTAL.

DADA LA GRAVEDAD DE ESTOS HECHOS, **Y CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**, Y EVITAR NUEVAS ACTUACIONES DE ESTA NATURALEZA, SE HAN PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL.

Villanueva del Campo, 10 de septiembre 2026