

INFORME DE ENSAYO



Nº DE MUESTRA: 18_023137
 Nº de Boletín: 02627123 // 590065 Recibida el: 28/02/2018
 Inicio del Ensayo: 01/03/2018 Final de Ensayo: 02/03/2018

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

Plaza del Ayuntamiento, 1
 37882 TERRADILLOS
 SALAMANCA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MUESTRA

Artículo: Agua de consumo de la red (SINAC) -

Cod. P.M:	28827	Biocida:(*)	Hipoclorito sódico (oxidante)
Punto T.M:(*)	PM- boca riego Encinar	Tipo de analisis:(*)	21
Fecha T.M. :(*)	28/02/2018	Visibilidad PE	1
Hora T.M:(*)	12:51	Observaciones:(*)	Muestra sin tiosulfato
Tomada por:(*)	Raúl Calles		
Núcleo de población T.M:	Encinar/Urb Los Cisnes		

RESULTADOS ANALÍTICOS:

Ensayos	Resultado(#)	Unidades	Método	Legislación
Arsénico	7	µg/l	PEI958	<=10

* Informe Técnico:

* La muestra analizada CUMPLE los límites marcados por la legislación vigente en los parámetros analizados.

SALAMANCA, a 5 de Marzo de 2018

 Documento Firmado Electrónicamente por:
 AQUIMISA S.L. C.i.f.: B37289923
 Nombre: D. Jesus Maria Garcia Sanchez - Director - N.i.f.: 07832211K



* Legislación: R.D. 140/2003 Y MOD.

Método: PEI958:ICP-Masas