



INFORME DE ENSAYO DE AGUAS-CONTROL RED DISTRIBUCION R.D.3/2023

Nº de Muestra: A 219661

Identificación del Cliente

Nombre ANPICLOR, S.L.
Dirección Pol. Ind. Benavente, 1 Avda. del Calvario, 68. BENAVENTE (49600 ZAMORA)

Identificación de la Muestra

Contenida en	BOTE PL. ESTÉRIL (TIOSULF)+BOTE PL.	Conservación en recepción	TEMPERATURA AMBIENTE
Recogida por	EXTERNO	Conservación Laboratorio	REFRIGERADA 4 ± 2 °C
Procedimiento	EXTERNO	Fecha Toma Muestra	21/05/2025
Centro	OTERO DE LOS CENTENOS	Fecha Recepción	21/05/2025 18:00:00
Punto Muestreo	PM - RED - OTERO DE CENTENOS	Fecha Inicio Analisis	21/05/2025
Referencia Externa	LOTE 639/25	Fecha Final Analisis	05/06/2025
Observaciones	DESCRIPCION: AGUA DE RED CANTIDAD: 1,5L+0,25L Tª RECEPCIÓN: 15,2°C OBSERVACIONES:	Fecha Emisión Informe	05/06/2025

ENSAYOS "IN-SITU"

Parámetro	Unidades	Método	Técnica	Resultados	Valor especificación
CLORO RESIDUAL LIBRE	mg/L	-	Fotometría	0,5	0,2-1,0

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

Parámetro	Unidades	Método	Técnica	Resultados	Valor especificación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 22°C	UFC/ml	PNT-MB-004	ISO 6222:1999	0	100
RECuento DE COLIFORMES TOTALES	UFC/100 ml	PNT-MB-007	UNE-EN ISO 9308-1	0	0
RECuento DE ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	PNT-MB-013	UNE-EN ISO 9308-1	0	0
RECuento DE ENTEROCOCOS	UFC/100 ml	PNT-MB-051	NORMA ISO 7899-2	0	0

ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS

Parámetro	Unidades	Método	Técnica	Resultados	Valor especificación
pH	u.pH	PNT-FQ-004	Potenciometría	5,3	(3) 6,5-9,5
CONDUCTIVIDAD A 20°C	µS/cm	PNT-FQ-005	Potenciometría	74	2.500
OLOR A 25°C	Índ. Dilución	PNT-FQ-001	Organoléptico	1	3
COLOR	mg/L Pt/Co	PNT-FQ-002	Escala Pt/Co	5	15
SABOR A 25°C	Índ. Dilución	PNT-FQ-001	Organoléptico	1	3
TURBIDEZ	UNF	PNT-FQ-003	Espectrofotometría uv-vis	0,2	4

Especificaciones

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Declaración de cumplimiento con las especificaciones

Alguno de los valores medidos no cumple con los valores límite de las especificaciones, señalado con un (3) a la derecha del resultado. Si existen resultados cualitativos (Aus/Pres), éstos no llevarán asociado código de incumplimiento (3), por lo que deberán ser evaluados por el cliente.

Mª Teresa Torregimeno
DIRECCION TECNICA Y CALIDAD