



INFORME DE ENSAYO



Nº DE MUESTRA: 22_244878
Nº de Boletín: 04347345 // 1114310 Recibida el: 29/07/2022
Inicio del Ensayo: 01/08/2022 Final de Ensayo: 05/08/2022

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

Plaza del Ayuntamiento, 1
37882 TERRADILLOS
SALAMANCA

DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE:

Artículo: Agua de consumo de la red -

Cod. P.M:	13952	Biocida:(*)	Hipoclorito sodico
Punto T.M:(*)	PM-GRIFO OFICINAS-TERRADILLOS URBAN	Confirmación de muestra Nº:	22_244359
Fecha T.M:	29/07/2022	Observaciones:	Biocida no inactivado
Hora T.M:	13:31		
Tomada por:	L.P.		
Núcleo de población T.M:	TERRADILLOS		

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: Agua en envase no comercial

Ensayos	Resultado(#)	Unidades	Método	Legislación
N1 Arsénico	12	µg/l	PEI958	<=10

* Informe Técnico:

* La muestra presenta exceso de ARSÉNICO (el R.D. 140/2003 establece un máximo de 10 µg/l) (parámetro marcado "N1"). Es necesario tomar medidas correctoras de forma inmediata con el fin de reducir el nivel de Arsénico por debajo de 10 µg/l.

SALAMANCA, a 9 de Agosto de 2022

 Documento Firmado Electrónicamente por:
AQUIMISA S.L.U. C.I.F.: B37289923
Nombre: D. Jesus María Gardá Sanchez - Director - N.I.F.: 07832211K

* Legislación: R.D. 140/2003 Y MOD.

N1: Revisar resultado frente a Legislación;

Método: PEI958:ICP-Masas