

INFORME DE ENSAYO



Nº DE MUESTRA: 16_340175
Nº de Boletín: 02265717 // 472955 **Recibida el:** 17/11/2016
Inicio del Ensayo: 21/11/2016 **Final de Ensayo:** 22/11/2016

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

Plaza del Ayuntamiento, 1
 37882 TERRADILLOS
 SALAMANCA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MUESTRA

Artículo: Agua de consumo de la red -

Punto de muestreo: Red de distribucion Encinar /urb Los Cisnes **Tomada por:(*)** Raúl Calles
Tomada el:(*) 17-11-16 **Hora:** 8:45
Observaciones:(*) Muestra sin tiosulfato


RESULTADOS ANALÍTICOS:

Ensayos	Resultado(#)	Unidades	Método	Legislación
Arsénico	3	µg/l	PEI958	<=10

Informe Técnico:

* La muestra analizada CUMPLE los límites marcados por la legislación vigente en los parámetros analizados.

SALAMANCA, a 23 de Noviembre de 2016

 **Documento Firmado Electrónicamente por:**
 AQUIMISA S.L. C.i.f.: B37289923
 Nombre: D. Jesus Maria Garcia Sanchez - Director - N.i.f.: 07832211K



* Legislación: R.D. 140/2003

Método: PEI958:ICP-Masas