HIGITEC
CONSULTORES DE HIGIENE AMBIENTAL Y ALIMENTARIA

AYUNTAMIENTO FUENTELSAZ
19287 Fuentelsaz
GUADALAJARA

Punto de Toma de AFCH: Grifo cocina vivienda tutelada, Fuentelsaz.
Fecha toma de muestra: 19/05/2025
Informe de ensayo: 2519217
Referencia de la muestra: 0525FLZG
Análisis de control: Agua de consumo

I.- ENSAYOS FISICO - QUÍMICOS:

PNT		RESULTADO	LEGISLADO (*)
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS			
AG-09	Color (mg/L Pt/Co)	Ausencia mg/L pt/Co	Inf.15
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO			
AG-04	Turbidez (UNF)	<0.20 U.N.T	Inf. 5
AG-02	pH	7.5 u. pH	6,5 -9,5
AG-05	Conductividad (µS/cm) a 20°C	711 µs/cm	Inf. 2500
AG-14	Cloro residual libre	0.3 mg/L	Inf. 1

* Real Decreto 3/2023

II.- ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

PNT		RESULTADO	LEGISLADO
ISO 6222	Aerobios a 22 °C	No detectado UFC/ml	Inf. 100 UFC/ml
ISO 9308	Recuento de *Escherichia coli*	0	0 ufc/100 ml

Estas determinaciones han sido realizadas en Laboratorio de ensayo, Acreditado por ENAC con número de registro 1159/LE2158 de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, Certificado por BUREAU VERITAS Y AEFA 2002 y autorizado por la Junta de comunidades de Castilla la Mancha con número de registro: LA/AL/CS/086 y LA/SA/CS/079

Fecha: 27 de mayo de 2025