

BOLETÍN DE ANÁLISIS

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE ALBALADEJO
Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1

Población: ALBALADEJO
Provincia: CIUDAD REAL

DATOS MUESTRA

Nº de informe: 29729
Nº de muestra: 970 AM-80
Punto de muestreo: Fuente Plaza de la Constitución

Fecha de recogida: 17/10/2023
Fecha de entrada: 17/10/2023
Fecha de inicio de análisis: 17/10/2023
Fecha de fin de análisis: 23/10/2023

Motivo de análisis: Análisis de control
Muestra tomada por: Tecnyal Laboratorios S.L.
Descripción de muestra: Muestra recogida en 4 botes de 100mL, 2 de ellos con neutralizante

Organoléptico

Parámetros	Resultados	Unidades	Límite	Metodología de ensayo
Color	0	mg/l Pt/Co	15	PNT-FQ-12
Sabor	No se aprecia	Unidades de dilución	3 a 25° C	Organoléptico
Olor	No se aprecia	Unidades de dilución	3 a 25°C	Organoléptico

Físico-Químico

Parámetros	Resultados	Unidades	Límite	Metodología de ensayo
Turbidez	<0,28	UNF	4:Red de distribución 0,8:Depósito	PNT-FQ-13
Sulfatos	15	mg/L SO4	250	PNT-FQ-03
pH	7,3	Unidades de pH	6,5-9,5	IT-03
Conductividad	640	µS/cm	2500 a 20°C	PNT-FQ-15
Cloro libre residual	0,2	mg/l	0,2-1,0	PNT-FQ-01

Microbiológico

Parámetros	Resultados	Unidades	Límite	Metodología de ensayo
Recuento de colonias a 22 °C	4	ufc/ml	100	PNT-M-12
Bacterias coliformes	0	ufc/100 ml	0	PNT-M-15
<i>Escherichia coli</i>	0	ufc/100 ml	0	PNT-M-15
Enterococos intestinal	0	ufc/100 ml	0	PNT-M-16

Límites establecidos según el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Observaciones:

Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los límites establecidos.

TECNYAL LABORATORIOS, S.L.
C.I.F. B02363463
Nombre :Isabel Martínez Monsalve
Cargo:Directora Técnica de Laboratorio

