



BANDO

INCIDENCIA EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANIZACIÓN EL SOTO

El Alcalde de este Ayuntamiento, HACE SABER:

Según información proporcionada por la concesionaria en alta de la zona de abastecimiento de agua procedente de la captación del Río Duero, anoche se produjo una avería en la E.T.A.P., interrumpiéndose por ello el suministro de agua hacia la urbanización "El Soto", cortándose, de madrugada, el suministro a la red de agua potable de este sector cuando el depósito alcanzó el nivel mínimo.

Si bien esta incidencia habría sido parcialmente resuelta a primera hora de la mañana, activando temporalmente el modo manual, la incidencia persiste, motivando que el depósito esté tardando en alcanzar el nivel deseado.

En el caso del agua de riego de "El Soto", durante los últimos diez días se ha sustituido el calderín, mejorando la estabilidad de la presión de trabajo, y se han dejado operativas las dos bombas, restando sustituir el variador -a lo largo de la próxima semana-.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Aldeamayor de San Martín,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

