

AYUNTAMIENTO FUENTELESZ  
19287 Fuentelsaz  
GUADALAJARA

Punto de Toma de AFCH: Grifo aseo vivienda tutelada, Fuentelsaz.  
Fecha toma de muestra: 14/11/2024  
Informe de ensayo: 2445917  
Referencia de la muestra: 1124FLZG  
Análisis de control: Agua de consumo

#### I.- ENSAYOS FISICO - QUÍMICOS:

PNT		RESULTADO	LEGISLADO (*)
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS			
AG-09	Color (mg/L Pt/Co)	Ausencia mg/L pt/Co	Inf.15
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO			
AG-04	Turbidez (UNF)	<0.20 u.N.T	Inf. 5
AG-02	pH	7.6 u. pH	6,5 -9,5
AG-05	Conductividad (µS/cm) a 20°C	736 µs/cm	Inf. 2500
AG-14	Cloro residual libre	0.2 mg/L	Inf. 1

\* Real Decreto 3/2023

#### II.- ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

PNT		RESULTADO	LEGISLADO
ISO 6222	Aerobios a 22 °C	<3 (Presencia no cuantificable)	Inf. 100 UFC/ml
ISO 9308	Recuento de <i>Escherichia coli</i>	0	0 ufc/100 ml

Estas determinaciones han sido realizadas en Laboratorio de ensayo, Acreditado por ENAC con número de registro 1159/LE2158 de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, Certificado por BUREAU VERITAS Y AEFA 2002 y autorizado por la Junta de comunidades de Castilla la Mancha con número de registro: LA/AL/CS/086 y LA/SA/CS/079

Fecha: 19 de noviembre de 2024

