



INFORME DE ENSAYO DE AGUAS-CONTROL RED
DISTRIBUCION R.D.3/2023

Nº de Muestra: A 219660

Identificación del Cliente			
Nombre	ANPICLOR, S.L.		
Dirección	Pol. Ind. Benavente, 1 Avda. del Calvario, 68. BENAVENTE (49600 ZAMORA)		
Identificación de la Muestra			
Contenida en	BOTE PL. ESTÉRIL (TIOSULF)+BOTE PL.	Conservación en recepción	TEMPERATURA AMBIENTE
Recogida por	EXTERNO	Conservación Laboratorio	REFRIGERADA 4 ± 2 °C
Procedimiento	EXTERNO	Fecha Toma Muestra	21/05/2025
Centro	MANZANAL DE LOS INFANTES	Fecha Recepción	21/05/2025 18:00:00
Punto Muestreo	PM - RED - MANZANAL DE LOS INFANTES	Fecha Inicio Analisis	21/05/2025
Referencia Externa	LOTE 638/25	Fecha Final Análisis	05/06/2025
Observaciones	DESCRIPCION: AGUA DE RED CANTIDAD: 1,5L+0,25L Tª RECEPCIÓN: 15,2ºc OBSERVACIONES:	Fecha Emisión Informe	05/06/2025

ENSAYOS "IN-SITU"					
Parámetro	Unidades	Método	Técnica	Resultados	Valor especificación
COLOR RESIDUAL LIBRE	mg/L	-	Fotometría	0,6	0,2-1,0

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS					
Parámetro	Unidades	Método	Técnica	Resultados	Valor especificación
RECuento AEROBIOS TOTALES A 22°C	UFC/ml	PNT-MB-004	ISO 6222:1999	0	100
RECuento DE COLIFORMES TOTALES	UFC/100 ml	PNT-MB-007	UNE-EN ISO 9308-1	0	0
RECuento DE ESCHERICHIA COLI	UFC/100 ml	PNT-MB-013	UNE-EN ISO 9308-1	0	0
RECuento DE ENTEROCOCOS	UFC/100 ml	PNT-MB-051	NORMA ISO 7899-2	0	0

ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS					
Parámetro	Unidades	Método	Técnica	Resultados	Valor especificación
pH	u.pH	PNT-FQ-004	Potenciometría	5,5	(3) 6,5-9,5
CONDUCTIVIDAD A 20°C	µS/cm	PNT-FQ-005	Potenciometría	71	2.500
OLOR A 25°C	Índ. Dilución	PNT-FQ-001	Organoléptico	1	3
COLOR	mg/L Pt/Co	PNT-FQ-002	Escala Pt/Co	5	15
SABOR A 25°C	Índ. Dilución	PNT-FQ-001	Organoléptico	1	3
TURBIDEZ	UNF	PNT-FQ-003	Espectrofotometría uv-vis	<0,1	4

Especificaciones
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Declaración de cumplimiento con las especificaciones
Alguno de los valores medidos no cumple con los valores límite de las especificaciones, señalado con un (3) a la derecha del resultado. Si existen resultados cualitativos (Aus/Pres), éstos no llevarán asociado código de incumplimiento (3), por lo que deberán ser evaluados por el cliente.


labotec
C.I.F. B24472383

Mª Teresa Torregimeno
DIRECCION TECNICA Y CALIDAD

AUTORIZACIONES: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA JCyL Nº 088/LE SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO NORMA ISO 9001:2015.
NOTAS: El laboratorio NO se hace responsable de la toma de muestras, a menos que este proceso hay sido realizado o supervisado por el personal técnico del laboratorio. Las mediciones "in situ" externas son datos proporcionados por el cliente. La "Fecha Toma Muestra" cuando ha sido recogida por "EXTERNO", en caso de desconocerse, corresponderá a la de entrada en el laboratorio. Los datos descriptivos de la muestra han sido aportados por el cliente. Los resultados pertenecen sólo a la muestra analizada en el laboratorio. LC= Límite de cuantificación del método utilizado. Los LC indicados para los parámetros microbiológicos son valores teóricos relacionados con el método de ensayo. Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.