

I-223.01/1017

INFORME SOBRE TURBIDEZ EN EL MUNIPIO DE SANTO TOMÉ

En relación con las actuaciones llevadas a cabo desde hace unos días, se emite el presente informe a fin de dar conocimiento sobre la turbidez en el municipio desde hace unos días.

Con motivo de la bajada del nivel en el embalse de Aguascebas (hoy está a un 40,18%), hecho éste que ha dado un incremento en el color y por ende en la turbidez, aunque ya se ha adaptado el tratamiento a dichos niveles, reduciéndolos.

Hay que decir que los valores de las muestras analizadas siempre han dado por debajo del valor de 5 unf que indica el Real Decreto 140/2003, sobre condiciones técnicas del agua para consumo humano.

Indicar también que se está procediendo a la limpieza en el día de hoy del Depósito sito en Fuente del Roble, desde donde se abastece el municipio de Santo Tomé, y que la próxima semana se procederá a la limpieza de los depósitos de Santo Tomé, para terminar de bajar los valores de turbidez a los parámetros normales.

Además se ha procedido y se procederá a la purga del agua en los finales de red, para evitar el embolsamiento de agua turbia, y que se acabe de limpiar la red de abastecimiento completamente.

Sin otro particular por el momento, y quedando a su disposición para aclararle cualquier duda que le surja, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,



Fdo.- Juan José Argudo Garcia
*Jefe del Servicio Municipal de Aguas
de Santo Tomé*