emaser

SALIDA emaser FECHA 05 MAYO 2017 NUMERO 621/05 OBSERVACIONES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANOS DEL CAUDILLO (Ciudad Real)
Fecha 10 MAY 2017
ENTRADA 885 SALIDA

Excmo. Ayto. Llanos del C.
Sr. Alcalde.
Plaza Constitución, 1.
13.220. Llanos del C (C. Real)

Asunto: Envío Análisis.

Estimado Sr. Alcalde:

Adjunto a la presente remitimos el resultado del último análisis de control realizado al agua que se suministra en Llanos del Caudillo. Le informamos que los datos obtenidos cumplen con los máximos admisibles por los criterios Sanitarios del Agua de Consumo Humano (Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero).

También le aconsejamos la conveniencia de exponer al público estos análisis en el tablón de anuncios de su Ayuntamiento, con el fin de que todos los vecinos tengan conocimiento de la calidad del agua que estamos suministrando.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ciudad Real, a 4 de mayo de 2017.

Fdo. Elena Moreno Pizarro.
Dpto. Técnico **emaser, s.a.**

INFORME DE ENSAYO

aqualia LAB Ávila

Nº informe: **C1-17-000961-1**

ENAC ENSAYOS Nº 531/LE1112

FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5
C. P.: 05004
Tlf.: 920221486
Fax: 920221486

Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el nº de registro 209 - 31-dic-2003
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la JCYL con nº 099/AV

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC. La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa	**Emaser**	Teléfono	**926215713**
Población	**Ciudad Real**	Fax	**926216302**
Dirección	**Elisa Cendreros,14**	Provincia	**Ciudad Real**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) / DATOS DE CONTROL

Tipo de Muestra	**Agua de Consumo**	Fecha Recepción	**26/04/2017**
Municipio	**Llanos del Caudillo**	Fecha Inicio Análisis	**26/04/2017**
Punto de Muestreo	**Llanos del Caudillo. Red**	Fecha Fin Análisis	**03/05/2017**
Punto de Toma		Código Muestra	**C1-17-000961**
Origen del agua	**Pozo**	Código LIMS	**768782**
Fecha Toma	**25/04/2017**	Tipo de Análisis	**Control**
Recogida por	**Cliente**		
PM SINAC	**17443 - PM-FUENTE PLAZA AYTO LLANOS DEL CAUDILLO-CR**		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre	0,5	mg/l	* pH	7	Uds de pH

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

Parámetros microbiológicos

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Intervalo de Incertidumbre	Valor Paramétrico RD140/2003 Min.	Máx.
RTO. E. COLI B-GLUCORONIDASA +	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	**0,0**			0
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	**0,0**			0

NOTA MICROBIOLOGÍA: *Según la norma ISO 8199, los recuentos de parámetros microbiológicos de 1 a 3 ufc/vol suponen una detección de la presencia del organismo, y de 4 a 9 ufc/vol son un número estimado.*

Parámetros organolépticos

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003 Min.	Máx.
COLOR	PNT-aq-C1-Col1(1)	mg/l Pt-Co	**<5,0**			15,0
* OLOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de dilución	**<1**			3
* SABOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de dilución	**<1**			3
TURBIDEZ	PNT-aq-C1-Turb1(1)	UNF	**<0,500**			5,00

Parámetros indicadores

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003 Min.	Máx.
AMONIO	PNT-aq-C1-AMO1(1)	mg/l	**<0,100**			0,500
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C1-Cond(1)	µS/cm a 20ºC	**378**	**±26**		2.500
pH	PNT-aq-C1-PH1(1)	Uds de pH	**7,52**	**±0,37**	6,50	9,50

OBSERVACIONES

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **C1-17-000961-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5
C. P.: 05004
Tlf.: 920221486
Fax: 920221486

Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el nº de registro 209 - 31-dic-2003
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la JCYL con nº 099/AV

ENAC ENSAYOS Nº 531/LE1112

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	
Código Muestra	**C1-17-000961**

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio

Jesus Esteban
04/05/2017